

ООО «Газпром переработка»
194044, город Санкт-Петербург
улица Смольячкова, дом 6, корпус 1 стр.1, офис 901
филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК)
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район
Лаборатория технического контроля Центральной заводской лаборатории
Аттестат аккредитации RA.RU.215P02 бессрочный

Интегрированная система менеджмента
ISO 9001:2015 сертификат №101900 до 18.03.2020
ISO 14001:2015 сертификат №013750 до 18.03.2020
ISO 50001:2011 сертификат № 000480 до 18.03.2020



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 4010-0063-18-ПТ

Газуглеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления

марки ПТ (пропан технический) ГОСТ 20448-90

Сертификат соответствия № РОСС RU.HX09.B02426 по 24.04.2020 г.

Код ОКПД2 19.20.31

Дата проведения анализа: 25.01.2018

Дата изготовления продукта: 25.01.2018

Дата отбора: 25.01.2018 6:20, 25.01.2018 13:15

Партия № 63

Место отбора: РПП Группа 3, РПП Группа 4

Цистерны: 50819556, 58226887, 50895648, 58229907, 50834704, 58241167, 76629609, 58241381,
55207914, 54636071, 58165242, 76605948, 50869379, 50842160, 50855121, 57729261,
50847219, 50853878, 76682426, 76628270

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД	Результат анализа
1. Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679		
- сумма метана, этана, этилена		не нормируется	2,57
- сумма пропана и пропилена, не менее		75,0	82,03
- сумма бутанов и бутиленов, не менее		не нормируется	15,40
2. Объемная доля жидкого остатка при 20°C, %, не более	ГОСТ 20448 п.3.2	0,7	0,7
3. Давление насыщенных паров избыточное, МПа,	ГОСТ 28656		
при +45 °C, не более		1,6	1,48
при -20 °C, не менее		0,14	0,17
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	ГОСТ 22985		
%, не более		0,013	0,0024
в том числе сероводорода, %, не более		0,003	0,0000
5. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 20448 п.3.2	отсутствие	отсутствие
6. Плотность при 20°C, кг/м³*	ГОСТ 28656	не нормируется	503,4

* Определено по требованию потребителя.

Качество продукции соответствует ГОСТ 20448-90 с изменениями №1,2 и поправкой.

Лаборант химического анализа ЛПК ЦЗЛ
на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 68/15 от 27.03.2015г.

Смирная Е. М.

Начальник ЦЗЛ
на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 282/15 от 17.11.2015г.

Белоусова Ю. С.

Дата выдачи паспорта: 25.01.2018 18:08



Смирная Е. М.
Белоусова Ю. С.