

ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК Республики ХМАО-Югра,
Тюменская область, ХМАО-Югра, п. Сургут ул. Островского, д. 16.
Лаборатория технического контроля Центральной заводской лаборатории
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК),
комп. 4-3 Завод химико-аналитический лаборатория остатков налива СК Сургутского ЗСК
Аттестат аккредитации № R.A. RU.215902

Интегрированная система менеджмента
ISO 9001:2008 сертификат №101900 до 18.03.2017
ISO 14001:2004 сертификат №013750 до 18.03.2017
ISO 50001:2011 сертификат № 000480 до 18.03.2017
OHSAS 18001:2007 сертификат № 14.1020026 до 08.12.2017



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 4010-1667-16-П

Пропан технический ГОСТ 20448-90

Сертификат соответствия № РОСС RU.HX09.B02407 по 24.04.2017 г.

Код ОКП02 7236

Дата проведения анализа: 24.12.2016

Дата изготовления продукта: 24.12.2016

Дата отбора: 24.12.2016 13:20, 24.12.2016 21:40

Партия № 1667

Место отбора: РПП Группа 2, РПП Группа 4

Цистерны: 58243288, 58265869, 50860022, 58238759, 58172099, 54628284, 50810605, 58168998,
50842608, 58243254, 58168832, 58256926, 50818772, 50857218, 58238304, 50533645,
50874239, 50809029, 50535657, 50820844, 50811876, 50895903, 58252867, 58228370,
58258906, 50840305, 58160318, 58197799, 76635960, 76651074

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД	Результат анализа
1. Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679		
- сумма метана, этана, этилена		не нормируется	2,66
- сумма пропана и пропилена, не менее		75,0	85,05
- сумма бутанов и бутиленов, не менее		не нормируется	12,29
2. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	ГОСТ 20448 п.3.2	0,7	0,7
3. Давление насыщенных паров избыточное, МПа, при +45 °С, не более	ГОСТ 28656	1,6	1,53
при -20 °С, не менее		0,14	0,18
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 22985	0,013	0,0028
в том числе сероводорода, %, не более		0,003	0,0000
5. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 20448 п.3.2	отсутствие	отсутствие
6. Плотность при 20 °С, кг/м³*	ГОСТ 28656	не нормируется	501,5

* Определено по требованию потребителя.

Качество продукции соответствует ГОСТ 20448-90 с изменениями №1,2.

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ

на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 16/14 от 29.01.2014г.

Начальник ЦЗЛ

на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 282/15 от 17.11.2015г.

Дата выдачи паспорта: 25.12.2016 07:36

Рязанцева Е. В.

Белоусова Ю. С.