

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИБУР-ХИМПРОМ

(АО «СИБУР-ХИМПРОМ»)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №3512

**Газы углеводородные сжиженные топливные для
коммунально-бытового потребления**

Марка СПБТ

ГОСТ 20448-90, изм.1,2

Код ОКП 02 7236 0102

Испытания проведены испытательной лабораторией

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515733, аттестат действителен до 29 января 2019г.

Сертификат соответствия №0557740 РОСС RU.АИ16.В13010, выданный органом по сертификации

ООО "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ "УРАЛСЕРТИФИКАТ", рег. № РОСС RU. 0001.10АИ16.

Срок действия сертификата с 01.04.2014 г. по 31.03.2017 г.

Дата изготовления	30.11.2016
Номер партии	3512
Номер емкости	Е-7
Номер вагона-цистерны	57824401
Температура налива, °C	+5
Плотность при температуре налива, кг/м ³	536

Наименование показателей качества	Норма по ГОСТ	Результаты испытания
1. Массовая доля компонентов, %:		
- сумма метана, этана и этилена	не нормируется	3,69
- сумма пропана и пропилена	не нормируется	65,28
- сумма бутанов и бутиленов, не более	60	30,40
2. Объемная доля жидкого остатка при 20 °C, %, не более	1,6	0,00
3. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °C, не более	1,6	1,6
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,00020
в том числе сероводорода, не более	0,003	0,000
5. Содержание свободной воды и щелочи	отс.	Отс.
6. Интенсивность запаха, баллы, не менее	3	3

Качество продукции и методы испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 20448-90, изм. 1, 2.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям ГОСТ 20448-90, изм. 1, 2 в течение 3-х месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Правила безопасности согласно ГОСТ 20448-90, изм.1,2 раздел 1, п.1.3.2..

Начальник ЦЗЛ
(Начальник Лаборатории)

(подпись)

Беляева Е. Ю.
(Фамилия И.О.)

М.П.



Лаборант

(подпись)

Субботина А.Н.
(Фамилия И.О.)

Дата выдачи паспорта 30.11.2016